

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2023-2024 году**  
**составлен «24» мая 2023 года**

**Государственное автономное учреждение дополнительного образования**  
**Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»**  
**«Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР», ул. Челюскинцев, д.46, 1959 год**

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской  
области

(учредитель организации)

Город Тюмень, улица Челюскинцев, дом 46

(юридический адрес, физический адрес организации)

Тужик Николай Иванович, телефон 8 (3452) 68-93- 91

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской  
области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «19» мая 2023 г. № 229

Межведомственной комиссией по приёмке (оценке готовности) организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность и подведомственных Департаменту  
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, к  
новому 2023-2024 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель межведомственной комиссии	<u>Савинова Оксана Владимировна, начальник управления дополнительного образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области</u>
Члены межведомственной комиссии:	<u>Мальцан Маргарита Николаевна, начальник отдела дополнительного образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области</u> <u>Буракевич Татьяна Ивановна, главный специалист отдела дополнительного образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области</u>

Главное управление МВД по Тюменской области

Начальник ОДМ ОП № 8 ЧМРО

Ковалев И. В.

к.р.р. Комиссия

Ширинский Алексей А.В.

Главное управление МЧС России по Тюменской области

Государственный инспектор 1. Тюменский по ПН-

инспектор ОНД и ПР по Калининскому АО

УВД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области

Тужик Павел Фитильевич

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области

Старший инспектор отделения ОВД ИТСОиБ

ОВО по г. Тюмени - Фурсов Александр Юрьевич

и УВО ВПГ России по Тюменской области

Курбанов Сергей Ержанович

проведена проверка готовности Государственного автономного учреждения  
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта  
«ПИОНЕР»

(полное наименование организации)

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»

(далее организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР».

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом директора Департамента по спорту Тюменской области от 02.04.2018 № 79 (в редакции приказа от 27.12.2022 № 604);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению): г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 46, от 24.02.2015, запись регистрации № 72-72-01/188/2009-165.

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 46, от 24.02.2015, запись регистрации № 72-72-01/298/2009-500.

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

Нет, не подлежит

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» декабря 2019 г (Выписка из реестра лицензий по состоянию на «17» марта 2023г., регистрационный номер № Л035-01215-72/00190168).

Департамент образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации оформлен «24» июня 2021 года.

Декларация пожарной безопасности организации от 07.09.2020 г. Регистрационный номер № 71401364-ТО-0017.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком от 27 апреля 2023 года.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: капитальный ремонт не проводился.

в) иных видов ремонта на \_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – текущий ремонт.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: крыша, фасад, цоколь, охранно-пожарная сигнализация, косметический ремонт кабинетов, благоустройство дворовой территории.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1698 человек;

в) численность обучающихся в здании на день проверки - 1698 человек, в том числе 1698 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - имеются, размещены на сайте;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ воспитательной работы - имеется, размещена на сайте;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации (ЦИК-всего 210 человек):

педагогических работников – 58 человек -28 %;

научных работников – 0 человека - 0 %;

специалисты и инженерно-технических работников – 139 человек -66 %;

административно-хозяйственных работников – 13 человек - 6 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек - 0 %;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
<b>Ул. Челюскинцев, 46</b>									
1	025, хореографический класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
2	Каб 120, учебный класс (изобразительное искусство)		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
3	124, учебный класс (изобразитель		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	

	ное искусство)								
4	131, хореографический класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
5	112 кабинет для занятий клуба «Горизонт»		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
6..	228, хореографический класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
7	224, учебный класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
8	222, учебный класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
9	220, учебный класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
10	218, хореографический класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
11	217, учебный класс (вокал)		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
12	216, учебный класс (вокал)		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
13	214, учебный класс (вокал, театр)		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
14	215, учебный класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
15	214а, игровая комната		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
16	210, танцевальный зал		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
17	202, хореографический класс		укомплектован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой: обеспечена

Общее количество компьютерной техники - 145 единицы, из них подлежит списанию - 7 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 32 единиц

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется и обеспечивает проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «03» мая 2023 №б/н,

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью: удовлетворительное.

(удовлетворительное/неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 0; доска ученическая - 2; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

(неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0, шкаф купе 1\_; стулья офисные - 0; кровати - 0; и

т.д.;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка:

ул. Челюскинцев, д.46 – 4538,2 кв.м.-нежилое строение, 11216 кв.м. – земельный участок.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются/соответствуют.

(имеются/не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются: спортивная площадка (футбольное поле), спортивная площадка (с турниками).

(имеются/не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации: станция скорой медицинской помощи;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется: станция скорой медицинской помощи.

(штатным, внештатным)

8. Питание обучающихся: - организовано:

(организовано, не организовано)

По адресу ул. Челюскинцев, 46 действует Буфет на 56 мест (на основании договора безвозмездного пользования нежилым помещением №1 от 18.02.2020 г. с АУ СОН ТО и ДПО «РСРЦН «СЕМЬЯ»), в котором реализуется готовая продукция в одноразовой упаковке. Приготовление пищи не осуществляется.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования: соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

к) питьевой режим обучающихся: организован.

(организован, не организован)

1. Договор № 25/123-0 от 09.01.2023 года с ООО «Кристалл» (поставка питьевой воды).

2. Договор обслуживания ООО «А- КЛИМАТ» №05-АК от 01.02.2023

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 0072248 от 22.03.2023 возмездного оказания услуг: мероприятия по дератизации, дезинсекции в помещениях ГАУДО ТО «ДТиС «ПИОНЕР» с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации: организовано.

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий: не имеется:

(имеется, не имеется)

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус, АО95672	Волгабас	1	2018	соответствует	исправен	
2	Автобус, О610ТС72	Мерседес	1	2013	соответствует	исправен	
3	Автобус, С245ОХ72	Мерседес	1	2018	Не соответствует	исправен	
4	A163AA72	Тойота Камри	1	2014	соответствует	исправен	
5	P349PT72	УАЗ Патриот	1	2015	соответствует	исправен	
6	X684PC72	ДЭУ Нексия	1	2013	соответствует	исправен	
7	O898OT72	Пежо Боксер	1	2012	соответствует	исправен	
8	H571TO72 Газель	ГАЗ 3302	1	2011	соответствует	исправен	
9	T883KT72	Луидор2239 Е0	1	2019	соответствует	исправен	

10	К470ХУ72 Нива	ВАЗ 2131	1	2009	Не соответствует	Неисправен, не эксплуатируется	
11	М081ЕО72 Волга	ГАЗ 3102	1	2007	соответствует	исправен	
12	ВА7738 72	прицеп	1	2019	соответствует	исправен	
13	ВА9347 72	прицеп	1	2019	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеются места стоянки,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствует, не соответствует)

Потребность в замене (дополнительной закупке) –

Имеется, количество - 1 единиц.

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует.

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

---

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена тип С 2000 «Орион»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

Обеспечивающая подачу звукового сигнала

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «12» мая 2023 г. №б/н;

д) Система передачи извещений о пожаре: обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации: обеспечивает защиту;

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов: обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации: разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений:

ул. Челюскинцев, д.46: - старший администратор Роева Елена Ивановна.

(назначены, не назначены)

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась.

Вывод на основании акта № ТО-004/КС от «03» Мая 2023г., выданного

электротехнической лабораторией ООО «ЗапСибЭнергоСервис ; Соответствует нормам ПУЭ, ПТЭЭП.

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола

(соответствует, не соответствует)



аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «04» мая 2023 г. № без номера.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»: за 2022г. проведены в полном объеме, в 2023 будут проведены в полном объеме по окончании отопительного сезона (в течение лета 2023 года).

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется от городской ТЭЦ (теплоэлектроцентрали)

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы: за 2022 г проведена, за 2023 г. будет проведена по окончании промывки (запланирована на лето 2023 года)

(проведена, не проведена)

Акт проверки выполнения мероприятий к отопительному сезону 2022 – 2023 гг. от 19.08.2022 № 32-08-2756/22

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена: обеспечивает.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

ООО «Тюмень водоканал.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация: централизованная канализация.

18. Наличие неустранимых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу учебного года: не имеются

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеются

## II. Заключение комиссии

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  
Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»  
к новому 2023 - 2024 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

---

---

---

---

---

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г.  
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по  
устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах  
по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) Савинов А.В.  
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) Малован М.И.  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Буряков А.С.  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Иванов И.И.  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) Иванов С.Е.  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2023-2024 году**  
**составлен «25» мая 2023 года**

**Государственное автономное учреждение дополнительного образования**  
**Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»**  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 6а, год постройки 1967 год  
(полное наименование организации, год постройки)

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской  
области

(учредитель организации)

Город Тюмень, улица Челюскинцев, дом 46

(юридический адрес, физический адрес организации)

Тужик Николай Иванович, телефон 8 (3452) 68-93- 91

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской  
области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «19» мая 2023 г. № 229

Межведомственной комиссией по приёвке (оценке готовности) организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность и подведомственных Департаменту  
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, к  
новому 2023-2024 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель Савинова Оксана Владимировна, начальник управления  
межведомственной комиссии дополнительного образования и воспитания Департамента  
физической культуры, спорта и дополнительного образования  
Тюменской области

Члены Мальцан Маргарита Николаевна, начальник отдела дополнительного  
межведомственной комиссии: образования и воспитания Департамента физической культуры,  
спорта и дополнительного образования Тюменской области  
Буракевич Татьяна Ивановна, главный специалист отдела  
дополнительного образования и воспитания Департамента  
физической культуры, спорта и дополнительного образования  
Тюменской области

Главное управление МВД по Тюменской области

Зам. начальника ОУВД по ТЮМ ОД-5

Ульянов Алексей Николаевич

а. Кошаровский помощник

Шадановский Ирина Викторовна

Главное управление МЧС России по Тюменской области

Государственный инспектор Тюменской обл. РН-

инспектор ОНД и ПР по Тюменской обл. АС

УИФ и ПР МЧС России по Тюменской обл.

Савилов Андрей Сергеевич

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Тюменской области

Начальник отделения ОВВЗТСО и Б ОВД по

г. Тюмени - Фидман РКЗ, УВД ВКГ России

по Тюменской области" майор полиции

Зотов Дмитрий Сергеевич

проведена проверка готовности

Государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской  
области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»

(полное наименование организации)

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»

(далее организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом директора Департамента по спорту Тюменской области от 02.04.2018 № 79 (в редакции приказа от 27.12.2022 № 604).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению):

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.6а (Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 03.08.2016, № 72-72-01/188/2009-164).

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.6а, 24.02.2015, запись регистрации № 72-72-01/298/2009-499;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

Нет, не подлежит

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» декабря 2019 г (Выписка из реестра лицензий по состоянию на «17» марта 2023г., регистрационный номер № Л035-01215-72/00190168).

Департамент образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «24» июня 2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 07.09.2020 г. Регистрационный номер № 71401368-ТО-0019

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком от 27 апреля 2023 года.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: капитальный ремонт не проводился.

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_ объектах образовательной организации:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – по адресу пр. Геологоразведчиков, д.6а имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: крыша, фасад, отопление, вентиляция, электроснабжение, охранно-пожарная сигнализация, водоснабжение и водоотведение, структурированная кабельная сеть, благоустройство дворовой территории.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 2144 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 2144 человек, в том числе 2144 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - имеются, размещены на сайте;

(имеются, не имеются)

д) наличие программ воспитательной работы - имеется, размещена на сайте;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации (ЦНЭТ – всего 130 человек)

педагогических работников – 97 человека - 75 %;

научных работников – 0 человека 0 %;

инженерно-технических работников – 18 человек - 14 %;

административно-хозяйственных работников – 9 человек - 7 %;

производственных работников – 0 человек - 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 6 человек - 4 %;

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
<b>пр. Геологоразведчиков, 6а</b>									
1	Хореографический класс 100		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
2	Хореографический класс 101		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
3	Кабинет 103		оборуд	100%	имеется	имеется	В	оборудова	

			ован				наличи и	н	
4	Кабинет 111Hi-tech цех		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
5	Кабинет 112 Декоративно - изобразител ьное искусство		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
6	Кабинет 200 (цирковая студия)		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
7	Кабинет 201 (областной поисковый центр)		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
8	Кабинет 204 Энерджи, Гео - квантумы		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
9	Кабинет 205(областн ой поисковый центр, музей)		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 0	Кабинет 208 (робокванту м)		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 1	Кабинет 211 БИО, НАНО - квантум		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 2	Кабинет 301 Автоквантум		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 3	Кабинет 302 Автоквантум		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 4	Кабинет 304 VR		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 5	Кабинет 305 IT-квантум		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 6	Кабинет 306 Аэроквантум		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 7	Кабинет 307 Авиамодель ный спорт		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи и	оборудова н	
1 8	Кабинет 400 Автомодель		оборуд ован	100%	имеется	имеется	В наличи	оборудова н	

	ный спорт						и		
19	Кабинет 401 Судомодельный спорт		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
20	Кабинет 403 Танцевальный зал		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
21	Кабинет 405, вокально-инструментальная студия		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
22	Кабинет 411, вокальная студия		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
23	Кабинет 413, кабинет для занятий		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
24	Кабинет 414 вокальная студия		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –        человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой: обеспечена

(обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники – 268 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц (требуется).

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает проведение занятий

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 12 мая 2023г б/н

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

д) обеспеченность организации учебной мебелью: удовлетворительное.

(удовлетворительное/неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 0; доска ученическая - 0 шкаф книжный - 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  
(неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 0, стулья офисные – 0; кровати – 0; и т.д.;

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка:

пр. Геологоразведчиков, д.6а – 3640 кв.м. - нежилое строение, 9465 кв.м. – земельный участок.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются/соответствуют.  
(имеются/не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются (кордодром):  
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации: станция скорой медицинской помощи;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется: станция скорой медицинской помощи.

(штатным, внештатным)

8. Питание обучающихся: - не организовано;

(организовано, не организовано)

к) питьевой режим обучающихся: организован.

(организован, не организован)

1 Договор №09-АК от 13.01.2023 года с ООО «А-КЛИМАТ» (комплекс работ по обслуживанию пурифайеров).

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 0072248 от 22.03.2023 возмездного оказания услуг: мероприятия по дератизации, дезинсекции в помещениях ГАУДО ТО «ДТиС «ПИОНЕР» с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_



10.) Транспортное обеспечение организации: организовано.

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий: не имеется;

(имеется, не имеется)

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус, АО95672	Волгабас	1	2018	соответствует	исправен	
2	Автобус, О610ТС72	Мерседес	1	2013	соответствует	исправен	
3	Автобус, С245ОХ72	Мерседес	1	2018	Не соответствует	исправен	
4	А163АА72	Тойота Камри	1	2014	соответствует	исправен	
5	Р349РТ72	УАЗ Патриот	1	2015	соответствует	исправен	
6	Х684РС72	ДЭУ Нексия	1	2013	соответствует	исправен	
7	О898ОТ72	Пежо Боксер	1	2012	соответствует	исправен	
8	Н571ТО72 Газель	ГАЗ 3302	1	2011	соответствует	исправен	
9	Т883КТ72	Луидор2239Е0	1	2019	соответствует	исправен	
10	К470ХУ72 Нива	ВАЗ 2131	1	2009	Не соответствует	Неисправен, не эксплуатируется	
11	М081ЕО72 Волга	ГАЗ 3102	1	2007	соответствует	исправен	
12	ВА773872	прицеп	1	2019	соответствует	исправен	
13	ВА934772	прицеп	1	2019	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеются места стоянки,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) –

Не имеется, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует.

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

---

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена тип С 2000 «Орион»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая подачу звукового сигнала

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «12» мая 2023 г. №б/н;

д) Система передачи извещений о пожаре: обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации: обеспечивает защиту;

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов: обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации: разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений:

пр.Геологоразведчиков, д.6а - старший администратор Мартышина Елена Валерьевна.

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась.

Вывод на основании акта № ТО-004/КС от «03» Мая 2023г., выданного

электротехнической лабораторией ООО «ЗапСибЭнергоСервис ; Соответствует нормам ПУЭ, ПТЭЭП.

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «12» мая 2023г. № ИВ-392-691

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»: за 2022 г. проведены в полном объеме, в 2023 будут проведены в полном объеме по окончании отопительного сезона (в течение лета 2023 года).

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется от городской ТЭЦ (теплоэлектроцентрали)

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы: за 2022 г проведена, за 2023 г. будет проведена по окончанию промывки (запланирована на лето 2023 года)

(проведена, не проведена)

Акт проверки выполнения мероприятий к отопительному сезону 2022 – 2023 гг. от 19.08.2022 № 32-08-2756/22

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена: обеспечивает.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

ООО «Тюмень водоканал.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация: централизованная канализация.

18. Наличие не устранённых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу учебного года: не имеется

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеется

## II. Заключение комиссии

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  
Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»

к новому 2023 - 2024 учебному году \_\_\_\_\_.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

*Сивинько И.В.*

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

*Буромедов Д.В.*

(инициалы, фамилия)

(подпись)

*Мамыган М.И.*

(инициалы, фамилия)

(подпись)

*Шабалина И.В.*

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

*О.С. Зотов*

(инициалы, фамилия)

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2023-2024 году**  
**составлен «24» Мая 2023 года**

**Государственное автономное учреждение дополнительного образования**  
**Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»**

Город Тюмень, ул. Перекопская, 34, 1951 год

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской  
области

(учредитель организации)

Город Тюмень, улица Челюскинцев, дом 46

(юридический адрес, физический адрес организации)

Тужик Николай Иванович, телефон 8 (3452) 68-93- 91

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом

Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской  
области

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «19» мая 2023 г. № 229

Межведомственной комиссией по приёме (оценке готовности) организаций,  
осуществляющих образовательную деятельность и подведомственных Департаменту  
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, к  
новому 2023-2024 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)  
в составе:

Председатель  
межведомственной  
комиссии  
Члены  
межведомственной  
комиссии:

Савинова Оксана Владимировна, начальник управления  
дополнительного образования и воспитания Департамента физической  
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области  
Мальцан Маргарита Николаевна, начальник отдела дополнительного  
образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта  
и дополнительного образования Тюменской области  
Буракевич Татьяна Ивановна, главный специалист отдела  
дополнительного образования и воспитания Департамента физической  
культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Главное управление МВД по Тюменской области

Меркушевская ДОН ДА и ЧУСД  
Юсеев И. Г.  
И/И - И. Юсеев  
Масляков И. В.

Главное управление МЧС России по Тюменской области

Государственный инспектор г. Тюмени по ПН-  
инспектор ДНР и ПР по Калининскому АО  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области  
Тужик Павел Владимирович

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии  
Российской Федерации по Тюменской области

Старший инспектор отделения ОВД ИТСОи Б  
ОВО по г. Тюмени - Фришман ФГКУ  
«УВО ВМГ России по Тюменской области»  
Нурков Сергей Еремович

проведена проверка готовности Государственного автономного учреждения  
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта  
«ПИОНЕР»

(полное наименование организации)

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»

(далее организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»

(полное наименование образовательной организации)

утвержденный приказом директора Департамента по спорту Тюменской области от 02.04.2018 № 79 (в редакции приказа от 27.12.2022 № 604);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению):

г. Тюмень, ул.Перекопская, д.34, от 17.08.2015 г. запись регистрации № 72-72-01/188/2009-166;

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией):

г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34, от 24.02.2015 г. запись регистрации № 72-72-01/078/2010-250;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

Нет, не подлежит

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «23» декабря 2019 г (Выписка из реестра лицензий по состоянию на «17» марта 2023г., регистрационный номер № Л035-01215-72/00190168).

Департамент образования и науки Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «24» июня 2021 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 07.09.2020 г. Регистрационный номер № 71401364-ТО-0018

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком от 27 апреля 2023 года.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе: капитальный ремонт не проводился.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется/текущий ремонт.

Проведение работ необходимо: крыша, фасад, косметический ремонт, благоустройство дворовой территории.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся - 348 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 348 человек, в том числе 348 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) наличие образовательных программ - имеются, размещены на сайте;  
(имеются, не имеются)

д) наличие программ воспитательной работы - имеется, размещена на сайте;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации (ЦТик - всего 35 человека):

педагогических работников – 21 человек - 60 %;

научных работников – 0 человек - 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек - 0%;

административно-хозяйственных работников – 10 человек -29 %;

производственных работников – 0 человек, 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 4 человек 11 %.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как: удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
<b>Ул. Перекопская, 34</b>									
1	Спортивный зал		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
2	Тренажерный зал №6		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
3	Учебный кабинет №1		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
4	Учебный кабинет №21		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
5	Учебный кабинет №22 (конференц-зал)		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	

6	Улица. Спортивная зона		оборудована	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	
7	Улица. Скалодром		оборудован	100%	имеется	имеется	В наличии	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10-12 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) организация компьютерной техникой: обеспечена  
(обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

Общее количество компьютерной техники - 25 единиц, из них подлежит списанию - 0 единицы, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц (требуется).

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)  
его состояние удовлетворительное,

акт готовности спортивных сооружений имеется от « 12 » мая \_\_\_\_\_ 2023 г.

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует.  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью: удовлетворительное.  
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 1; доска ученическая - 0; шкаф книжный - 0; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  
(неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели:

Перетяжка мебели – 15 шт.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка:

ул.Перекопская, д.34 – 555 кв.м. – нежилое строение, 3702 кв.м. – земельный участок.

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются/соответствуют.  
(имеются/не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются: помещения для занятий по альпинизму, спортивному туризму, помещения для занятий по альпинизму, ОФП, помещения для занятий по ОФП  
(имеются/не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)



Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

7. Медицинское обслуживание в организации: станция скорой медицинской помощи;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется: станция скорой медицинской помощи.

(штатным, внештатным)

8. Питание обучающихся: - не организовано.

(организовано, не организовано)

а) питьевой режим обучающихся: организован.

(организован, не организован)

1 Договор №09-АК от 13.01.2023 года с ООО «А-КЛИМАТ» (комплекс работ по обслуживанию пурифайеров).

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 0072248 от 22.03.2023 возмездного оказания услуг: мероприятия по дератизации, дезинсекции в помещениях ГАУДО ТО «ДТиС «ПИОНЕР» с Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

10.) Транспортное обеспечение организации: организовано.

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий: не имеется;

(имеется, не имеется)

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям	Техническое состояние	Примечание
1	Автобус, АО95672	Волгабас	1	2018	соответствует	исправен	
2	Автобус, О610ТС72	Мерседес	1	2013	соответствует	исправен	
3	Автобус, С245ОХ72	Мерседес	1	2018	Не соответствует	исправен	

4	A163AA72	Тойота Камри	1	2014	соответствует	исправен	
5	P349PT72	УАЗ Патриот	1	2015	соответствует	исправен	
6	X684PC72	ДЭУ Нексия	1	2013	соответствует	исправен	
7	O898OT72	Пежо Боксер	1	2012	соответствует	исправен	
8	H571TO72	ГАЗ 3302 Газель	1	2011	соответствует	исправен	
9	T883KT72	Луидор2239 Е0	1	2019	соответствует	исправен	
10	K470XU72	ВАЗ 2131 Нива	1	2009	Не соответствует	Неисправен, не эксплуатируется	
11	M081EO72	ГАЗ 3102 Волга	1	2007	соответствует	исправен	
12	BA7738 72	прицеп	1	2019	соответствует	исправен	
13	BA9347 72	прицеп	1	2019	соответствует	исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- имеются места стоянки,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в замене (дополнительной закупке) –

Не имеется, количество - 0 единиц.

(имеется, не имеется)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации: соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась;

(проводилась, не проводилась)

---

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) Установлена тип Сигнал 20,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая подачу звукового сигнала

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:

(исправны, неисправны)

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «12» мая 2023 г. №б/н;

д) Система передачи извещений о пожаре: обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации: обеспечивает защиту;

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов: обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации: разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений:

ул.Перекопская, д.34 старший администратор Дьякова Татьяна Ивановна;

(назначены, не назначены).

- з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась.  
з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования: проводилась.

Вывод на основании акта № ТО-004/КС от «03» Мая 2023г., выданного электротехнической лабораторией ООО «ЗапСибЭнергоСервис ; Соответствует нормам ПУЭ, ПТЭЭП.

- и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре: организовано;

(организовано, не организовано)

- к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует. Вывод сделан на основании Протокола аккредитованной организации ТОО ВДПО по качеству огнезащитной обработки от «12» мая 2023г. № ИВ-392-691

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»: за 2022 г. проведены в полном объеме, в 2023 будут проведены в полном объеме по окончании отопительного сезона (в течение лета 2023 года).

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется от городской ТЭЦ (теплоэлектроцентрали)

Состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы: за 2021 г проведена, за 2022 г. будет проведена по окончанию промывки (запланирована на лето 2022 года)

(проведена, не проведена)

Акт проверки выполнения мероприятий к отопительному сезону 2022 – 2023 гг. от 19.08.2022 № 32-08-2756/22

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации: соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной и естественной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена: обеспечивает.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

ООО «Тюмень водоканал.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация: централизованная канализация.

18. Наличие неустранимых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу учебного года: не имеются

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеются

## II. Заключение комиссии

Государственное автономное учреждение дополнительного образования  
Тюменской области «Дворец творчества и спорта «ПИОНЕР»  
к новому 2023 – 2024 учебному году \_\_\_\_\_

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

провести косметический ремонт учебных кабинетов

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(инициалы, фамилия)