

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г.Тюмень, ул.М.Горького, 72, тел. 590-564, факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 13

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля)

г.Тюмень, ул.Московский тракт, 39, тел. 590-805, факс 590-797 E-mail: ond13@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

г. Тюмень

(место составления акта)

«28» апреля 2018г.

12 ч. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора)

№ 40

По адресу/адресам: г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46, ул. Авторемонтная, 1 строение 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Калининского АО г.Тюмени района по пожарному надзору Черкасова Н.Я. №40 от 13 апреля 2018г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная

проверка в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА И СПОРТА «ПИОНЕР» ГАУДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»

(наименование юридического лица, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 18» апреля 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

« 19» апреля 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

« 28» апреля 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области, 625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, т. 8 (3452) 590-797

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

о проведении проверки уведомлен директор Лысов Сергей Сергеевич Вх.№0211 от 13.04.2018г. в 14ч 30 мин. с копией распоряжения заверенной печатью при начале проверке ознакомлен лично первый заместитель директора Неуймина Ирина Владимировна 18.04.2018г. в 14ч.00 мин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Калининского АО г. Тюмени по пожарному надзору – старший инспектор гр.АПДАиС ОНД и ПР № 13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Окунев Сергей Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Лысов Сергей Сергеевич и первый заместитель директора Неуймина Ирина Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В нарушение п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.) – допущено блокирование двери эвакуационного выхода из операторской (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);
2. В нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.) – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и система автоматического пожаротушения содержится в неисправном состоянии (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);
3. В нарушение ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ), п.1.55, СНиП 2.08.02-89\*, п.5.4.6 СП 4.13130.2013 - допущено размещение складских и кладовых помещений под планшетом сцены (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);
4. В нарушение п. 58 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г.) в помещении насосной станции не обеспечено наличие схем противопожарного водоснабжения и схем обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате не размещена табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);
5. В нарушение ст. 4, ст.59 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ), п.1.82. СНиП 2.08.02-89\*, п.1.82. СНиП 2.08.02-89\*, п.5.4.2 СП 1.13130.2013 - Не обеспечен предел огнестойкости не менее 0,6 часа двери в помещении для хранения белья (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);
6. В нарушение ст. 4 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержденного федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ), п.1.121 СНиП 2.08.02-89\* п.4.2.1, п.6.1.22, п.6.1.23 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - Балкон зрительного зала с расчетным числом посадочных мест более 50 ( по факту 77) не обеспечен вторым эвакуационным выходом шириной не менее 1,2 м (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);
7. В нарушение ст.90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. п.8.7 СНиП 21-01-97\*, п. 7.10 СП 4.13130.2013 - В месте перепада высот кровли здания на высоту более 1 м не предусмотрены наружные пожарные лестницы (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);
8. в нарушение п.7 Правил противопожарного режима в РФ утв.Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме", п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143.2009 На имеющемся плане эвакуации (размещенном в подвале) не отображено место его размещения (лицо, допустившее нарушение - ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);
9. в нарушение ст.4, Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. п.8.11 СНиП 21-01-97\*, п. 7.16 СП 4.13130.2013

Кровля 3-х этажной части здания не оборудована ограждением» (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);

10. в нарушение п.20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390) - на дверях складского помещения не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);

11. в нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390) п.1.57 СНиП 2.08.02-89\*, - Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли здания и планшета сцены. (лицо, допустившее нарушение: ГАУ ДО ТО «ДТС «Пионер»);

Помещения расположенные по адресу: г.Тюмень, ул.Авторемонтная,1 строение 1 на момент проверки не эксплуатируются (приказ №49/4 от 30.03.2018г). проверка не проводилась.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - *не выявлено.*

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):- *не выявлено.*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии)

1. Распоряжение №40 от 13.04.2018г;
2. Предписание №40/1/1 от 28.04.2018г;
3. Материалы административного дела;
4. Организационно-распорядительные документы по пожарной безопасности на объект защиты.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*директор ГАУ ДО ТО, ДР.Д. «Пионер» Street С.С. Д.Д.*

*28* апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)